

质量/安全活动记录

工程名称: 湖南娄底涟源七星街 2x20MW 分布式光伏电站项目

编号: 011

活动时间	2017 年 05 月 10 日
活动地点	柏杨光伏区、柏杨开关站施工现场
主持人(交底)	苗守明
内容: 安全: 1、检查汇集站临时用电是否符合三相五线制, 是否是一机一闸以保护。 2、检查施工人员安全防护用品佩戴情况。 3、检查安全管理人员到岗履职情况。 质量: 1、检查柏杨光伏区基础浇筑时混凝土配合比及混凝土振捣情况。 2、检查柏杨开关站抹灰情况, 主要是平整度及防裂情况,	
参加人(签字)	苗守明 · 何志元

注: 本表适用监理人员交底、学习、培训记录使用, 监理项目部自存。