

质量/安全活动记录

工程名称：即墨伟裕电力科技有限公司 20MW 光伏发电项目

编号：ZHJL-ZLAQ-001

活动时间	2017.03.03
活动地点	即墨伟裕电力科技有限公司 20MW 光伏发电项目
主持（交底）人	王琛
内容： 施工现场，职工住宿地、办公场所全面安全检查。 对临时用电、机械器具、消防、临边防护逐一认真排查 1. 食堂无消防器材。 2. 个别厂房部分段，防护措施不到位。 针对以上问题，要求施工单位立即整改，现已整改完毕。	
参加人（签字）	王琛 于平钦   

注 本表适用监理人员交底、学习、培训记录使用，监理单位项目部自存。