

质量/安全活动记录

工程名称：即墨伟裕电力科技有限公司 20 兆瓦光伏发电项目

编号： ZHJL-ZLAQ-005

活动时间	2017.05.01
活动地点	即墨伟裕电力科技有限公司 20 兆瓦光伏发电项目
主持(交底)人	王碑
内容:	开站施工单位.在施工过程中出现以下问题. 1. 消防器材 安置不到位. 2. 临时用电不规范. 3. 管理人员不在岗. 4. 现场施工人员吸烟. 不戴安全帽.
参加人(签字)	王碑 王碑 刘碑 顾安 胡学东

注 本表适用监理人员交底、学习、培训记录使用，监理项目部自存。