

GFDZJBM12: 质量/安全活动记录

质量/安全活动记录

工程名称: 通威40MWp渔光一体项目35kV送电线路 编号: ZHJL-002

活动时间	2017.3.14
活动地点	通威40MWp渔光一体项目35kV送电线路项目部
主持(交底)人	叶海洋
内容:	1. 通威40MWp渔光一体项目35kV送电线路工程《施工图》及《施工图设计审查纪要》 2. 工程概况、施工组织、施工进度、质量安全环保等方面要求。 3. 必须严格按《施工图》及《基础施工工艺、方案》的要求进行组织施工。如施工过程中发现与设计不符现象时,应及时与设计联系解决,并通知安全技术部。 4. GB50233-2005《110~500kV架空送电线路施工及验收规范》进行施工,也按此规范进行验收。 5. 贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,施工中严格遵守《国家电网公司安全工作规程(电力线路部分)》(2009.2-2004)《电力建设安全工作规程(架空电力线路部分)》(2009.2-2004)《国家电网公司安全工作规程(电力线路部分)》等中的要求进行施工,严禁违章作业。 6. 《危险源辨识、风险评价、风险控制措施》的各项内容和要求。 7. 施工交底内容详见附件《施工交底纪要》 基础
参加人(签字)	曹春前 徐坤 徐泽良 刘立军 叶海洋 焦春连

注 本表适用监理人员交底、学习、培训记录使用, 监理项目部自存。