

安全活动回复单

工程名称: 内蒙古金鼎光伏股份有限公司乌拉特前旗小余太镇 20 兆瓦光伏发电项目

文件编号: JDGF-JSHN-AQHF-005

致: 常州正衡电力工程监理有限公司 (项目监理单位)

我方接到编号为 005 的安全活动记录后, 已在规定的时间内对安全问题作出了相应的整改。

具体整改内容如下:

- 1: 我方已对施工人员的安全保护措施提出了整改, 现场施工人员已佩戴了安全帽, 保证了施工人员的安全
- 2: 1#区域的临时用电线路混乱已作出了整改, 并铺设了细土, 避免了安全事故的发生
- 3: 我方已派专职安全员对施工人员进行了施工安全及生活安全方面的教育, 预防安全事故的发生

施工项目经理部 (章):

项目经理 (签字):

2016 年 11 月 19 日

项目监理单位 (章):

总监理工程师/专业监理工程师 (签字):

2016 年 11 月 19 日

