

安全活动记录

工程名称: 乌拉特前旗小余太镇20MW光伏电站编号: 002

活动时间	2016.10.27日.
活动地点	乌拉特前旗小余太镇20MW光伏电站施工现场
主持人	朱号兵
内容: 1. 办公楼现场临对用电线路未架空, 有乱拉乱扯现象. 2. 现场施工机械要求一机一闸一接地, 一保护, 未全部到位. 3. 现场无消防器材. 4. 施工现场要求安全警示牌未设置. 5. 现场施工人员, 个别未戴安全帽. 6. 施工单位工人, 个别有醉酒现象. 7. 施工现场未设专职安全员.	
参加人 (签字)	朱号兵 王涛
整改完成后以书面形式报项目监目	