

安全活动记录

工程名称: 乌拉特前旗小苏木镇沉陷区20MW光伏发电项目

005

活动时间	2016.11.17日
活动地点	20MW光伏区
主持人	朱号兵
内容:	1. 光伏区支架基础施工现场多人未带安全帽。 2. 1#区钢筋加工现场用电线路不规范, 线路混乱, 未架空有安全隐患, 施工机器未安装漏电。 3. 要求施工单位专职安全员, 对工人进行安全教育, 对工人宿舍用电, 冬季取暖, 进行检查预防火灾, 及人生安全事故发生。
参加人 (签字)	朱号兵 王涛
整改完成后以书面形式报项目监目	