

质量/安全活动记录

工程名称：衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目

活动时间	2017.1.13 上午 10:00
活动地点	主控楼、综合楼、配电楼、加2区
主持（交底）人	王正璐 张磊
内容：	1. 现场三幢楼的脚手架安全围控安装不规范。 2. 综合楼、主控楼基坑围控及防护网安装不到位。 3. 加2区用电私拉乱接。 4. 个别施工作业人员未佩戴安全帽。
参加人（签字）	叶宏斌 柳 林孔炎 余泽琳 陈鹏飞 柳显忠 张磊 王正璐

注 本表适用监理人员交底、学习、培训记录使用，监理项目部自存。