

质量/安全活动记录

工程名称: 衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目

活动时间	2017年01月19日
活动地点	配电装置楼
主持(交底)人	朱建设、张颖
内容:	现场配电楼二层柱至三层屋面脚手架搭设存在以下问题: 1. 脚手架底端未架设在牢固稳定基础上. 2. 无横、纵向扫地杆. 3. 横、纵向水平间步距存在高低差(未统一). 4. 楼梯缺少防护栏杆. 5. 剪刀撑与立杆、横杆的连接扣件不足. 6. 个别施工人员未正确佩戴安全帽.
参加人(签字)	高华 叶志斌 张颖

注 本表适用监理人员交底、学习、培训记录使用, 监理项目部自存。