

质量/安全活动记录

工程名称: 衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目

编号: ZHJL-AQ007

活动时间	2017. 2. 28号
活动地点	主变坑基础
主持(交底)人	陈松. 张兵
内容:	1. 机村工程人员能有安全意识. 机容设备良好 2 挖坑有护栏. 3 搭架. 捆绑工人都有安全带. 4. 发现临时用电有一串 二线现象. 以告知施工方整改. 5. 主变预埋件标高已整改符合设计要求
参加人(签字)	陈松. 张兵. 孙新伟 叶宏斌. 张波.

注 本表适用监理人员交底、学习、培训记录使用, 监理项目部自存。