JJXMJ12 质量/安全活动记录

质量/安全活动记录

工程名称:公布井光伏园区 110KV 升压站建设工程

编号: GBJ-ZHJL004

活动时间	2016 年 11 月 15 日
活动地点	监理部办公室
主持（交底）人	梅波
<p>土建监理实施细则交底内容：</p> <p>1、工程概况</p> <p>本工程包括四个升压站及外线的全部工程；升压站附属设施包括生活管理区，内有综合楼、电气楼、两台主变及事故油池、设备构架、两台接地变、两台 SVG 及附属设备（空心滤波电容器、户外高压真空断路器、高压户外隔离开关、避雷器等）、污水池、门卫及围墙、消防泵房、车库、升旗台等。110KV 外线采用铁塔架空形式，共 47 基塔，由榆林正信定边电站出线 1 回，出线向南钻越 110KV 定边 II 线，跨越乡村道路，左转至青银高速北侧，延乡村道路向西南至（陕西电力公司）定边 330KV 变电站；沿线采用架空进入升压站，完成并网任务。</p> <p>2、质量控制目标</p> <p>工程质量符合国家、行业及国家电网公司颁发的施工技术规程、质量验收规范及相关规定。过程控制数码照片真实完整规范。工程质量总评优良，并满足：</p> <p>土建部分：分项、分部工程合格率 100%，单位工程优良率 100%，观感得分率≥90%。 安装部分：分项、分部工程合格率 100%，单位工程优良率 100%。</p> <p>工程“零缺陷”投运：确保达标投产、国家电网优质工程：全面应用“标准工艺”、“标准工艺”应用率 100%，努力消除质量通病，争创江苏省电力公司项目管理流动红旗（质量管理）。</p> <p>工程使用寿命满足公司质量要求。不发生因工程建设原因造成的六级及以上工程质量事件。</p> <p>3、进度控制目标：2016 年 9 月 10 日开工，2017 年 6 月 30 日竣工。 土建工程 2017 年 4 月份移交电气安装。</p> <p>4、造价控制目标</p> <p>工程建成后的最终造价符合批准概算中静态控制、动态管理的要求，力求优化设计、施工，节约工程造价。</p> <p>5、监理工作内容、措施及方法：作业人员控制；材料、设备控制；施工机具、检测、计量器具的控制；作业方案（措施）的控制；作业过程的控制；作业环境的控制。</p> <p>6、质量通病防治措施</p> <p>7、质量控制标准及验评</p>	
参加人（签字）	

注 本表适用监理人员内部分工、交底、培训记录使用，监理项目部自存。