

JJMX12 质量/安全活动记录**质量/安全活动记录**

工程名称：公布井光伏园区 110KV 升压站建设工程

编号：GBJ-ZHJL002

活动时间	2016 年 11 月 15 日
活动地点	监理部办公室
主持（交底）人	梅波
监理规划内容： 1、工程概况 本工程为陕西省榆林市定边县公布井光伏园区 110KV 汇集升压站及 110KV 外线新建工程，工程特点：工程位于陕西省榆林市定边县公布井镇境内，距离定边县 26 公里，该工程为新域总面积 6920 平方公里，总人口 34.5 万人。全县辖 1 街办事处 14 镇 4 乡。县域海拔 1303—1907 米。气候为典型的温带半干旱大陆性季风气候，年平均降雨量 316.9 毫米，主要集中在 7、8、9 三个月；白泥井镇公布井村地处定边县城，东沿 307 国道 23 公里处，古长城横贯东西，北部为毛乌素沙漠南缘，中部为白于山前洪漫滩区，南部为白于山北麓斜坡区，是定边县的缩影，全镇辖 20 个行政村，镇驻地规划面积 3 平方公里，控制面积 8 平方公里。 建设规模：我监理部负责四个升压站及外线的全部工程。升压站附属设施包括生活管理区，内有综合楼、电气楼、两台主变及事故油池、设备构架、两台接地变、两台 SVG 及附属设备（空心滤波电容器、户外高压真空断路器、高压户外隔离开关、避雷器等）、污水池、门卫及围墙、消防泵房、车库、升旗台等。110KV 外线采用铁塔架空形式，共 47 基塔，由榆林正信定边电站出线 1 回，出线向南钻越 110KV 定边 II 线，跨越乡村道路，左转至青银高速北侧，延乡村道路向西南至（陕西电力公司）定边 330KV 变电站；沿线采用架空进入升压站，完成并网任务。 2、工程目标 安全目标： （1）不发生六级及以上人身事件。（2）不发生五级及以上电网及设备事件。（3）不发生五级及以上施工机械事故。（4）不发生火灾事故。（5）不发生环境污染事件。（6）不发生负主要责任的一般交通事故。（7）不发生对公司造成影响的社会事件。 质量目标：工程质量符合国家、行业及国家电网公司颁发的施工技术规程、质量验收规范及相关规定。过程控制数码照片真实完整规范。工程质量总评优良，并满足： 土建部分：分项、分部工程合格率 100%，单位工程优良率 100%，观感得分率≥90%。 安装部分：分项、分部工程合格率 100%，单位工程优良率 100%。 工程“零缺陷”投运：确保达标投产、国家电网优质工程：全面应用“标准工艺”、“标准工艺”应用率 100%，努力消除质量通病，争创江苏省电力公司项目管理流动红旗（质量	

管理)。 工程使用寿命满足公司质量要求。不发生因工程建设原因造成的六级及以上工程质量事件。 工期目标：计划 2016 年 9 月开工，2017 年 6 月工程竣工。 文明施工目标：严格执行《国家电网公司输变电工程安全文明施工标准化管理办法》的规定，做到设施标准、行为规范、施工有序、环境整洁，努力消除安全通病。 环境保护目标：执行环保规定，落实环保措施，保护生态环境，不超标排放，不随意弃置固废，不发生一般及以上环境污染事件，控制并减少环境破坏和植被破坏，不发生一般及以上水土流失事件。 建设过程中环保、水保措施执行到位，“三同时”执行到位，工程环保、水保验收合格率 100%。 造价控制目标：积极采取措施，严格控制造价，不超过批准总概算。 3、明确本工程项目监理组织机构及人员配备，各岗位的职责和权限； 4、明确本工程质量、进度、造价、安全文明施工、监理资料管理措施； 5、介绍了监理部配备的主要监理设施和监理工作制度； 6、明确本工程监理质量控制要点（W、H、S）； 7、明确危险源辨识、评价、控制、策划清单； 8、明确环境因素识别、评价、控制策划清单。	
参加人（签字）	

注 本表适用监理人员内部分工、交底、培训记录使用，监理项目部自存。