

JJMX12 质量/安全活动记录**质量/安全活动记录**

工程名称：公布井光伏园区 110KV 升压站建设工程

编号：GBJ-ZHJL005

活动时间	2016 年 11 月 15 日
活动地点	监理部办公室
主持（交底）人	梅波

质量旁站监理方案交底内容：

1、为了确保本工程实体工程质量，对于隐蔽工程、下道工序完成后难以检查的关键或重点部位、关键或重要工序等，监理方要通过编制工程旁站点的设置和监理人员的旁站工作，以期达到工程质量目标。

2、质量旁站的主要工序及部位

- （1）后浇带、防水混凝土浇筑；
- （2）框架梁柱混凝土浇筑；
- （3）防水套管安装；
- （4）屋面防水保温层施工，卷材防水层细部构造处理；
- （5）主变压器就位；
- （6）主变交流耐压；
- （7）设备耐压试验；
- （8）高压电缆头制作与耐压试验；
- （9）接地网测试。

3、质量控制目标

- （1）输变电站工程“标准工艺”应用率 100%。
- （2）工程“零缺陷”投运。
- （3）实现工程达标投产及创优目标。
- （4）工程使用寿命满足国网公司质量要求。
- （5）不发生因工程建设原因造成的六级及以上工程质量事件。

4、旁站的内容

混凝土工程、卷材防水、保温层、主变就位、主变交流耐压、高压电缆头制作、高压电缆试验、其他高压设备交流耐压试验、主地网接地阻抗检测。

5、旁站监理人员职责

- （1）旁站监理人员应熟悉掌握旁站监理方案，并在实施过程中认真执行。
- （2）检查施工单位现场人员到岗、特殊工种人员持证上岗以及施工机械，建设材料准备情况。
- （3）在现场跟班监督关键部位、关键工序的施工执行施工方案以及工程建设标准强制性

条文执行情况、质量通病防治措施情况、标准工艺应用情况。 (4) 核查进场材料，构配件，设备的出厂质量证明，质量检验报告。 (5) 督促施工单位进行现场检查和必要的复验。 (6) 做好旁站监理记录和监理日记，保存旁站监理原始资料。 (7) 旁站监理过程中，发现有违反工程建设标准强制性条文、出现质量通病、未采用标准工艺施工行为的，有权责令施工企业立即改正；发现施工作业可能危及工程质量时，应及时向总监理工程师报告，由总监理工程师采取必要的措施。 6 旁站监理工作纪律 (1) 旁站监理人员必须在规定的时间内在指定的施工地点对指定的工序实施旁站。不得擅自不到，也不得擅自改变旁站内容。旁站期间不得从事与工作无关的活动。 (2) 对来自于施工项目部的任何违规行为必须及时予以制止，必要时要根据本方案的要求在第一时间报告专业监理工程师和总监理工程师。不得徇私舞弊，包庇纵容，更不得为不正当利益与施工项目部串通弄虚作假。 (3) 必须如实、准确地填写旁站监理记录。	
参加人（签字）	

注 本表适用监理人员内部分工、交底、培训记录使用，监理项目部自存。