


质量/安全活动记录

工程名称：西昌市西溪乡兴国寺水库 20MWp 渔光一体光伏发电项目

编号：GFFD-005

活动时间	2018 年 01 月 22 日 08 时 30 时
活动地点	现场监理办公室
主持（交底）人	卢洪彦
内容： 1、生活区，光伏区有易燃易爆物品处，应有灭火器，做好安全标语，并与其它物品隔离放置； 2、要求施工单位应定期组织施工人员熟悉图纸，严格把控施工质量； 3、每天组织现场巡视，发现质量问题要及时口头通知施工单位整改，未整改或未整改到位的以通知单的形式要求施工单位限期整改； 4、加强对监理云使用的学习，施工质量、进度、信息及时同步； 5、加强综合楼边坡施工的质量安全管控，督促总包单位对施工人员进行技术交底。 6、加强临时用电的管控，施工现场的用电线路、用电设备的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程，严禁任意拉线接电	
参加人（签字）	   

注 本表适用监理人员交底、学习、培训记录使用，监理项目部自存。



由 扫描全能王 扫描创建