

质量/安全活动记录

工程名称: 通威怀宁渔光一体 20MWp 光伏发电项目

编号: TWHN-ZHJL-002

活动时间	2017.1.14 14:30 - 16:00
活动地点	桩基生活区、支架生活区、材料堆场
主持(交底)人	徐卫园、张治德
内容:	今日准备放假前安全文明检查 ① 现场生活区注意防火、防盗、防触电, 具体存在生活区垃圾集中处理, 不得随意丢弃, 民工宿舍卫生清理, 物品摆放整齐等问题 ② 宿舍及厨房配置灭火器并放置于易于操作处; ③ 现场到货支架场地仍需挖沟排水, 保持场地干燥; 处于淤泥的部分支架整理架空, 支架及配件完全覆盖; ④ 引至配电箱的主电缆完成地埋; 配电箱挂安全标识, 维修人员及责任人电话; 各回路断路器保证良好, 并标识出各回路去向图; ⑤ 春节留守人员姓名及单位, 电话书面报上并张贴于明显部位;
参加人(签字)	汪仁生 孙明 孙 张治德 徐卫园

注 本表适用监理人员交底、学习、培训记录使用, 监理项目部自存。