

质量/安全活动记录

工程名称：浙江丽水埃菲生太阳能 10MW 分布式光伏发电项目 编号：LSAFS-ZHJL-008

活动时间	2016 年 12 月 19 日
活动地点	总包会议室
主持（交底）人	左利齐
内容： 1) 组件安装过程中发现个别中压块、边压块安装不牢固要求总包立即组织人员进行排查整改。 2) 组件安装过程中，发现有人在组件上踩踏，要求总包加强管理。 3) 电缆完成后，做好挂牌工作； 4) 进入施工现场必须佩戴安全帽，施工现场不许吸烟，爬墙桥架施工时做好安全措施，系好安全带； 5) 现场包装箱、包装袋等垃圾要及时清理，施工垃圾必须排专人负责； 6) 现场要做好技术交底、安全交底等工作并要严格执行，做到赶工的同时保证施工质量和安全； 7) 每项工作完成后现场垃圾要及时清理，做好现场安全文明工作，避免厂区领导提出意见；	
参加人（签字）	 赵辉 吴刚 陈雪 陈雪

注 本表适用监理人员交底、学习、培训记录使用，监理项目部自存。



由 扫描全能王 扫描创建