

质量/安全活动记录

工程名称：金寨 100MW 综合利用光伏发电项目

编号：GFDZJBM12-01

活动时间	2017.03.10
活动地点	升压站内
主持（交底）人	高长军
内容： 今日由监理项目部组织质量、安全大检查，参加单位及参加人员有： 施工单位：金昌兴盛建筑工程有限公司 参加人员：王典平，张玉福，赵金，付海俊，李晟栋 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 我方人员：高长军、赵斐贤 1、施工现场高空作业要监控，确保施工人员安全用具佩戴完整； 2、做好临边防护，安全网要张挂完整； 3、现场临时用电，配电箱的安装和使用要符合规范，并加装漏电保护器， 4、要及时清理脚手架踏板，防止施工材料坠落； 5、做到现场安全文明施工，场地清洁，有序； 施工单位王总表示，对所指出问题会进行一一整改。	
参加人	李晟栋 付海俊 张玉福 王典平 赵金 高长军 赵斐贤