


质量/安全活动记录

工程名称: 晶澳盐池光伏扶贫配套 20MWP 光伏发电项目 编号: CZZH-JAYC-01

活动时间	2017.03.01
活动地点	项目现场
主持(交底)人	房先红、张继元、丁有明、赵毅、卜君、张全有
<p>内容:</p> <p>业主单位:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、现场油桶必须远离项目部, 并放置安全区域。 2、现场施工用电, 过路电缆必须穿管后埋设。 3、搅拌站旁配电箱箱门损坏, 没有接地端子, 无漏保装置。 4、一级箱需加固。 5、用脚手架将现场变压器进行围护。 6、现场集装箱需做接地。 7、打桩机电线老化, 需更换。皮带做护罩。 8、工程车辆规划具体停放位置。 9、安全人员看管场地, 避免材料被盗。 10、悬挂警示牌禁止放牧。 <p>监理单位:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、施工单位做好施工材料报验, 机械台账(型号)。 2、现场施工人员必须统一佩戴安全帽, 反光背心。 3、厂区做限速牌。 4、搅拌站、钢筋加工区做标牌。 5、现场临时厕所至今未搭制, 要求一天内完成厕所搭制。 	
参加人(签字)	

注 本表适用监理人员交底、学习、培训记录使用, 监理项目部自存。