

质量/安全活动记录

工程名称: 晶澳盐池光伏扶贫配套 20MW 光伏发电项目 编号: CZZH-JAYC-03

活动时间	2017.03.15
活动地点	项目现场
主持(交底)人	房先红、赵毅、
内容: 宁夏华建建筑有限责任公司: 1、急救药箱已配备, 将补充部分药品、器具。 2、卸货已安排专人卸货。 3、安全帽佩戴已统一。 4、现场不使用的氧气、乙炔瓶已安排人员拉走。 宁夏天顺电力工程有限公司: 1、搅拌机的电源线已当天埋地敷设完成。 2、切割机上用铁丝绑扎的电源线已进行整改。 监理单位: 1、办公室西侧垃圾、彩板等及时进行清理。 2、生活区板房前的工具、材料堆放在板房后面, 做好现场安全施工管理。 3、现场加工好的钢筋垫木方或木板对成品进行保护。 4、木工加工机械的电源线布置在围栏边, 并埋地。圆盘锯做防护罩或挡板。 5、现场配电箱要由专业电工每日进行检查, 并做好记录。配电箱边配备灭火器。 业主单位: 1、进行动火作业时必须配备移动灭火器。 2、生活板房用电不得私自乱接, 不得使用花线, 监督工人手机不得放在床上充电。 3、今天检查发现一闸多接现象, 要求立即进行整改。 4、办公区灭火器配备不足。 5、现场卸货后将跟货垃圾进行及时清理。	
参加人(签字)	 李 毅 房先红

注 本表适用监理人员交底、学习、培训记录使用, 监理项目部自存。