

质量/安全活动记录

工程名称: 禹州市花石镇二期 80MWp 光伏发电项目 编号: ZHJ-YZHS-008

活动时间	2017 年 9 月 8 日
活动地点	艾窝工地会议室
主持(交底)人	时金宝
内容:	1、光伏区野草太多太高, 马上进入秋季, 野草随季节逐渐枯干, 很容易发生火灾; 烧焊点一定要备足消防器材, 光伏区其他工作地点要禁止吸烟等可能引发火灾的火源; 要求下周众志项目部要拿出一个如何除草防火的方案, 制定《防火应急预案》和防火隔离带; 2、学习现场用电安全知识及预防措施; 学习灭火器的使用方法, 电气施工、现场焊接等动火区域防火安全重点; 3、成立安全防火应急小组, 要求编写《防火应急预案》《电缆施工方案》和《并网计划》
参加人(签字)	 时金宝 刘小峰 楚志杰 吕康 张波 张亮 孔德刚

注 本表适用监理人员交底、学习、培训记录使用, 监理项目部自存。