

质量/安全活动记录

工程名称: 禹州市花石镇二期 80MWp 光伏发电项目 编号: ZHJL-YZHS-016

活动时间	2017 年 11 月 29 日
活动地点	艾窝工地
主持(交底)人	孔德国

内容: ,

天气已进入冬季, 现场杂草逐渐变干, 存在安全隐患; 为防止火灾发生, 现对你项目部做出如下要求:

- 1、施工现场禁止吸烟, 如发现在施工现场吸烟者,
- 2、场区现场要做好安全标志(牌), 宣传横幅等警示标志;
- 3、要求施工单位今日起在七日内把光伏场区杂草清理完毕;
- 4、要求施工单位今日起在七日内将光伏场区四周及主干道做 5—10 米防火隔离带;
- 5、施工现场用电注意安全, 防止不规范用电而造成火灾;

参加人(签字)

孔德 孔德国

孔德 孔德国