

# 安全检查记录内容

检查类型：节日前安全检查

编号：002

单位名称	常州正衡电力工程 监理有限公司	工程名称	新建晋城市泽州县南村镇环秀 村光伏发电项目（二期20MWp）	检查时间	2018年01月16日
检查单位	参加部门：施工单位、施工单位各班组、项目监理部、建设方项目部				
检查项目 或部位	光伏区、汇集站、综合楼、宿舍				
参加检查 人员	建设方项目部：王晓辉、张伟 陈向飞 项目监理部：刘金堂、王亚新 施工单位：马广东、黄林				
<p>临近春节节假日，为加强节假日期间的安全文明施工。要求总包方妥善安排好留守人员，留守人员做好现场巡视并做好巡检记录。</p> <p>重点对值班安排、防中毒窒息、交通安全、危险作业、危化品管理、消防防火、治安保卫、大型施工机械、施工用电、临建设施、两票三制、农民工薪资发放及重点部位管理执行情况等方面进行检查。</p> <p><b>具体检查内容如下：</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1、加强安全隐患自查及整改工作。各终端公司按照本通知的要求全过程、全方位的开展自查自纠、特别对重点区域、关键部位及盲区、死角等进行重点隐患排查，确保查出的安全隐患及时得到有效整改。</li><li>2、做好消防安全管理工作。各工程项目部及运维站加强重点防火部位、易燃易爆品的管理，突出做好易燃易爆品（如汽油、柴油、石油液化气等）的储存工作；施工项目现场严禁在节日期间鸣放烟花爆竹，严禁施工现场随意焚烧垃圾，防止引起植被及货场等火灾事故的发生；加强留守人员宿舍安全用电、安全用火、安全用气的管理工作，并做好节日期间安全巡查。</li><li>3、加强值班巡逻工作。各工程项目部及运维场站需24小时不间断对工程项目施工现场及运维场站进行巡查，并做好巡查记录。</li><li>4、加强外来人员及外来车辆管控。各工程项目部及运维场站做好对来访人员的盘查登记工作，确认来访人员身份及对接相关事宜。</li><li>5、加强应急防暴工作。各工程项目部及运维场站做好应急措施及人员安全疏散预案，增加防暴器材、值班人员配备及在建项目围墙围栏建设，防止施工现场及场站安全防范失控。</li><li>6、妥善处理好各类矛盾，防止问题升级、激化。尤其要处理好和项目地村民、政府及各参建单位之间的关系，避免恶意阻工、恶意讨薪、围攻项目部及政府机关等现象发生。</li><li>7、加强治安管控工作。各工程项目部及运维场站做好物资设备防盗工作，针对物资设备堆放区，必须要求专人值守；与当地治安管理部门联动，做好节假日的治安管理工作，避免治安事件和刑事案件的发生。</li></ol> <p><b>以上内容希望施工单位认真落实，确保节日期间安保、巡查工作！</b></p>					

检查类型：安全检查结论

编号：002

单位名称	常州正衡电力工程 程监理有限公司	工程名称	新建晋城市泽州县南村镇环秀 村光伏发电项目（二期20MWp）	检查时间	2018年01月16日
检查单位	参加部门：施工单位、施工单位各班组、项目监理部、建设方项目部				
检查项目 或 部 位	光伏区、汇集站、综合楼、宿舍				
参加检查 人 员	建设方项目部：王晓辉、张伟 陈向飞 项目监理部：刘金堂、王亚新 施工单位：马广东、黄林				
检查结论： 1. 南岭上村光伏区材料设备物资存在安全隐患，需转移至升压站周边集中管理； 2. 临建区活动板房内水、电、燃气使用需提高安全意识随用随开，人员离开断水、断电、断燃气； 3. 升压站内个别灭火器需要更换（使用即将到失效点）； 4. 临建区活动板房周边存在纸板堆放，需清理； 5. 项目部门口逆变器、汇流箱堆放点，逆变器、汇流箱堆放凌乱需整理；					
 监理项目部（章） 总/专业监理工程师：刘金堂 日期：2018年1月17日					

附图

