

质量/安全活动记录

工程名称: 新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电项目 (二期 20MWp) 编号: ZZSD-02-CZZH-004

活动时间	2017.10.05 08.
活动地点	9号会议室.
主持 (交底) 人	刘继
内容:	1. 施工单位对新进人员应加强施工人员的安全生产教育、提高工人的安全意识、坚持“安全第一、预防为主”的原则。 2. 加强光伏区接地施工的质量管理工作、接地扁铁的焊接长度及焊缝应符合规范要求。 3. 局部檩条存在镀锌不合格的必须全部剔除,杜绝鱼目混珠现象存在。 4. 光伏区所有的隐蔽工程在隐蔽前,都必须以书面形式报验建设和监理单位,经验收合格后方可进行隐蔽。 5. 箱变及汇流箱的接线,严格按照图纸设计及规范要求施工,走线横平竖直及美观,接线正确无误。
参加人 (签字)	刘继 马东 胡飞 杨智能 周臻 谭学仕 陈海 江苏卓远建设工程有限公司 晋城泽州二期20MW光伏发电项目部

注 本表适用监理人员交底、学习、培训记录使用, 监理项目部自存。