第四周安全例会会议纪要

工程名称:新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电项目

编号 ZZSD-01-ZHJL-004

会议地点	工程项目部办公室	会议时间	2017年4月18日
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	徐卫国
会议议题	对施工现场的安全		
会议内容:	<ol style="list-style-type: none">1. 各施工单位要做到安全文明施工,现场材料要归总并堆放整齐,施工现场保持整洁卫生;2. 临时用电要编制临时用电方案,配电箱及电线电缆架设要符合规范要求,对不合格的配电箱将不给接电使用;3. 升压站五牌一图要对其进行固定,场区围栏刷好红白漆;4. 35KV 配电楼满堂架要进行加固,经检查合格后再浇筑混凝土;5. 大型机械作业要有专人看护,转动机械要做好防护;6. 洞口临边要做好围栏及警示标志。		
主送单位	山西晋通送变电有限公司 江苏华能建设工程集团有限公司		
抄送单位	泽州晶耀新能源开发有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017年4月19日