

质量/安全活动记录

工程名称: 湖南华容县北景港镇朝阳 20MWp、向阳 20MWp 分布式农光互补光伏发电项目

编号: HRGF-AQHD-001

活动时间	2017.12.08
活动地点	华容二期光伏区
主持(交底)人	黄永革
内容: 对二期光伏区进行安全专项检查, 存在的问题如下: 1、大部分施工人员未系安全帽带; 2、过路电缆没有埋地; 3、配电箱存在一箱多用, 有一个配电箱被机械压坏, 要求立即更换; 4、配电箱内接线不符合要求, 没有接地。	
参加人(签字)	王峰、钱永明、王卫平、张德贵

注 本表适用监理人员交底、学习、培训记录使用, 监理项目部自存。

