

# 监理安全检查记录

工程名称：通威渔光一体（东港）现代渔业产业园一期 20MWp 光伏发电项目 编号：10

|           |                                                                                                                                           |               |                                             |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|
| 施工单位      | 特变电工新疆新能源股份有限公司                                                                                                                           | 监理单位          | 常州正衡<br>电力工程监理有限公司                          |
| 检查时间      | 20170530                                                                                                                                  | 检查地点          | 支架组件安装；升压站装修施工；各方阵接地施工；电缆桥架施工；逆变器安装；升压站设备吊装 |
| 检查类型      | <input type="checkbox"/> 巡视 <input checked="" type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项                                            |               |                                             |
| 施工及检查情况概述 | 1、按照“全覆盖、零容忍、严执法、重效益”的总要求，紧密结合现场安全生产工作实际，开展安全隐患大检查；<br>2、安全体系及实施检查；<br>3、现场安全文明控制；<br>4、现场安全文明管理；<br>5、现场安全文明施工状况；<br>6、各班组交叉施工，文明、安全关注点。 |               |                                             |
| 存在问题      | 1、高空作业人员个别将安全帽、安全带挂在架子上，且在水中洗脚。<br>2、施工人员未全部穿戴工作服。<br>3、吊装指挥短暂离岗。                                                                         |               |                                             |
| 整改要求      | 严格按照《安全文明施工标准化管理办法》整改，请立即整改完毕。                                                                                                            |               |                                             |
| 检查人       | 王兴明                                                                                                                                       | 施工项目部接收人 / 日期 | 牛小娟 2017.05.30                              |
| 整改情况      | 已按要求整改完毕<br>整改负责人：牛小娟    日期：2017.05.31                                                                                                    |               |                                             |
| 复查意见      | 整改完成<br>复查人 王兴明    日期：2017.5.31                                                                                                           |               |                                             |