

监理安全检查记录

工程名称: 通威渔光一体(东港)现代渔业产业园一期 20MWp 光伏发电项目 编号: 08

施工单位	特变电工新疆新能源股份有限公司	监理单位	常州正衡 电力工程监理有限公司
检查时间	20170510	检查地点	8#、3#、4# 方阵桩基收尾施工; 支架组件安装; 升压站装修施 工; 升压站接地施工
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检 查情况概 述	1、按照“全覆盖、零容忍、严执法、重效益”的总要求,紧密结合现场安全生 产工作实际,开展安全隐患大检查; 2、安全体系及实施检查; 3、现场安全文明控制; 4、现场安全文明管理; 5、现场安全文明施工状况; 6、各班组交叉施工,文明、安全关注点。		
存在问题	1、高空作业人员个别将安全带挂在低处,形成“低挂”现象。 2、码头堆放管桩混乱。 3、接地施工人员不佩戴安全帽。		
整改要求	严格按照《安全文明施工标准化管理办法》,整改,请立即整改完毕。		
检查人	王兴明	施工项目部接收人 /日期	牛小明 2017.5.11
整改情况	已按要求整改完毕 整改负责人: 牛小明 日期: 2017.5.11		
复查意见	整改完成 复查人: 王兴明 日期: 2017.5.11		