

质量/安全活动记录

工程名称：通威天门沉湖生态农业示范区 20MW 渔光一体项目

编号：TWTM-QHSE-02

活动时间	2017 年 4 月 6 日
活动地点	项目部
主持（交底）人	孙新伟
内容： 2017 年 4 月 6 日业主、监理、总包就质量安全做了专项检查，具体问题及整改要求内容如下： 1、要求总包完善现场施工安全措施，做好班前安全技术交底工作。 2、对于现场 1 号塘检查发现的桩基施工，桩基垂直度偏差超标缺陷，要求总包按设计及规范要求整改，整改回复要及时。 3、要求总包在桩基施工过程中，加强施工作业人员安全教育，现场佩戴安全帽。 5、对 19 号塘桩基垂直度偏差较大需要整改的桩，严格按设计及规范要求整改，整改回复要及时。 6、要求总包单位定期做好临舍及施工作业现场临时用电安全检查工作，同时做好检查记录。 7、要求总包施工现场及临舍配备好消防灭火器材， 8、加强作业区域周边的安全巡视检查工作力度。	
参加人（签字）	陈兆树 高卡军 孙新伟 李勇军 孙新伟 

注 本表适用监理人员交底、学习、培训记录使用，监理项目部自存。