

质量/安全活动记录

工程名称：通威天门沉湖生态农业示范区 20MW 渔光一体项目

编号：TWTM-QHSE-03

活动时间	2017 年 4 月 13 日
活动地点	项目部
主持（交底）人	孙新伟

内容：

2017 年 4 月 13 日业主、监理、总包就质量安全做了专项检查，具体问题及整改要求内容如下：

- 1、19 号塘部分桩基垂直度偏差超标，要求总包单位及时有效整改报监理复检。
- 2、临舍附近大型拖挂车和吊车在进入场地进行吊装作业时，要求总包单位拉好作业区间警示带，在吊装作业附近施工作业人员，要佩戴安全帽，与装卸车辆保持安全距离。
- 3、临舍及办公区，临时用电安全线路照明安装，要安装配备漏电保护器，严禁一个开关接多条用电线路，确保用电安全。
- 4、对于检查中发现的 21 号塘管桩倒运时，吊机多吊现象，要求总包及时整改，确保管桩运输车辆卸车时，人员安全及材料的完好。

参加人（签字）

李勇军 陈兆材
孙新伟



注 本表适用监理人员交底、学习、培训记录使用，监理项目部自存。