

质量/安全活动记录

工程名称：通威天门沅湖生态农业示范区 20MW 渔光一体项目

编号：TWTM-QHSE-04

活动时间	2017 年 4 月 20 日
活动地点	项目部
主持（交底）人	孙新伟

内容：

2017 年 4 月 20 日业主、监理、总包就质量安全做了专项检查，具体问题及整改要求内容如下：

- 1、1 号塘光伏组件支架安装已开始，要求总包单位加强现场安全文明施工，做好班前安全、质量技术交底工作。
- 2、1 号塘支架安装前安全帽、安全带以及安装测量器具已配备齐全，要求总包单位严格按照施工组织设计内的安全及质量要求进行施工作业。
- 3、要求总包单位组件支架安装专项方案编制要符合现场实际，编制内容要完整，编制依据不得引用过期的标准规范。
- 4、对于每周的专项检查整改内容，总包单位要积极配合整改回复，不得拖延。
- 5、1 号塘、19 号塘、20 号塘、21 号塘、22 号塘、经检查发现的桩基施工质量缺陷，未积极配合有效整改的内容，将按相关工程考核管理规定进行考核。
- 6、现场存在材料乱堆、乱放以及乱扔废旧建筑材料等不文明现象，现要求总包规范统一堆放材料，对于施工建筑垃圾统一清理处理。

参加人（签字）

李勇军 陈兆彬
孙新伟 李石忠



注 本表适用监理人员交底、学习、培训记录使用，监理项目部自存。