

质量/安全活动记录

工程名称：通威天门沉湖生态农业示范区 20MW 鱼光一体项目

编号：TWTM-QHSE-05

活动时间	2017.04.27
活动地点	项目部会议室
主持（交底）人	孙新伟

内容：

2017年4月27日业主、监理、总包就质量安全做了专项检查，具体问题及整改内容如下：

1. 要求总包单位加强对架体搭设作业的安全教育，严禁出现任何防护用具进行架体搭设作业。
2. 箱变基础核心钢筋数量不够，要求立即整改。
3. 箱变基础钢筋绑扎马凳强度满足不了承压需求，要求立即整改。
4. 箱变基础增加登高梯子，~~保证~~保证安全施工。
5. 要求总包加强对箱变基础的养护力度，确保随时对养护。
6. 要求总包单位做好开关站质量、安全技术交底工作。

参加人（签字）

孙新伟 李德忠 李勇军 周玉明
王光亮



注 本表适用监理人员交底、学习、培训记录使用，监理项目部自存。