

质量/安全活动记录

工程名称：通威天门沉湖生态农业示范区 20MW 渔光一体项目

编号：TWTM-QHSE-06

活动时间	2017.05.04
活动地点	项目部会议室
主持（交底）人	孙新伟

内容：

- 2017年5月4日，业主、监理、总包就质量安全工作专项检查具体问题及整改要求开会：
1. 要求总包完善现场安全管理施工，作业完毕后，余料及时回收
 2. 对于现场1号主梁发现窜动第9、14、17、19排斜梁高低不平，导致木模板出现弧形偏差。要求总包单位按设计及规范要求进行调整，整改后及时验收。
 3. 要求总包单位加强对新进场作业人员的安全教育，进入施工现场必须佩戴安全帽
 4. 要求总包单位对施工现场的积水要及时排干
 5. 要求总包单位编制开关站用脚手架搭设施工方案
 6. 要求总包单位加强对作业人员的技术交底，开关站土建施工严格按照设计及规范要求施工

参加人（签字）

李万忠 孙新伟 李勇军 周文明
王洪光 陈永彬



注 本表适用监理人员交底、学习、培训记录使用，监理项目部自存。