

GFDZJBM12: 质量/安全活动记录

质量/安全活动记录

工程名称: 山东寿光农产品物流园屋顶 30MWp 光伏发电项目

编号: ZHJL-004

活动时间	2017.4.27
活动地点	山东寿光农产品物流园屋顶30MWp光伏发电项目
主持(交底)人	常庆斌
内容:	全场巡视: 1. 汇流开关站基础施工缝不符合设计要求; 2. 回填土里含有建筑垃圾; 3. 电缆井实际施工与设计图纸不符; 4. 箱变之间的波纹管预埋不符合要求; 5. 个别电缆井中有积水现象, 电缆井的顶管未封口; 6. 构造柱锚固长度不符合规范及设计要求。对于以上施工现场发现的质量问题, 监理项目部已下发监理通知单和监理工作联系单, 现场能整改的, 要求施工单位立即整改。
参加人(签字)	 张喜春 常庆斌 何超

注 本表适用监理人员交底、学习、培训记录使用, 监理项目部自存。