

质量/安全活动记录

工程名称: 河北农信业15384MVA科技光伏发电项目

编号: ZHJL-YLXY-004

活动时间	2017. 6. 10
活动地点	施工现场
主持(交底)人	薛世财
内容: 1. 支架间距角度不符合规范要求 2. 横梁间距^上不符合规范要求 3. 高温天气施工, 防止防暑降温 4. 屋顶垃圾请及时处理. 以上问题贵公司尽快处理, 落实.	
参加人(签字)	朱有双  王明敏 官栋杰

注 本表适用监理人员交底、学习、培训记录使用, 监理项目部自存。