

质量/安全活动记录

工程名称：池州市贵池区乌沙镇新庄村 20MW 光伏综合经济农业生态大棚集中并网发电项目
编号：CZZH-01

活动时间	2017.04.10
活动地点	项目现场
主持（交底）人	周洲、赵毅
内容： 业主单位： 1、现场施工用电，过路电缆必须穿管后埋设。 2、现场配电箱箱门损坏，没有接地端子，无漏保装置。 3、现场集装箱需做接地。 4、打桩机电线老化，需更换。皮带做护罩。 5、工程车辆规划具体停放位置。 6、安全人员看管场地，避免材料被盗。 7、悬挂警示牌禁止放牧。 监理单位： 1、施工单位做好施工材料报验，机械台账（型号）。 2、现场施工人员必须统一佩戴安全帽，反光背心。 3、厂区做限速牌。 4、搅拌站、钢筋加工区做标牌。	
参加人（签字）	赵毅 周洲 丁立 周洲

注 本表适用监理人员交底、学习、培训记录使用，监理项目部自存。