

质量/安全活动记录

工程名称：池州市贵池区乌沙镇新庄村 20MW 光伏综合经济农业生态大棚集中并网发电项目
编号：CZZH-02

活动时间	2017.04.20
活动地点	项目现场
主持（交底）人	周洲、赵毅
内容： 监理单位： 1、到搅拌机的电源线今天必须埋地敷设。 1、切割机上用铁丝绑扎的电源线今天进行整改。 2、做好现场材料、设备的防盗工作。 3、材料、设备卸货时注意安全，防止事故发生。 4、要做好材料到货的成品保护。 业主单位： 1、安排专人进行现场材料看护，防止材料丢失。 2、各单位要在现场配备急救药箱等应急物品，急救药箱放在现场备用。 3、施工现场严禁吸烟，生活区板房区吸烟必须到有水的烟桶。	
参加人（签字）	王俊 丁立 赵毅 周洲 周峰

注 本表适用监理人员交底、学习、培训记录使用，监理项目部自存。