

质量/安全活动记录

工程名称：池州市贵池区乌沙镇新庄村 20MW 光伏综合经济农业生态大棚集中并网发电项目

编号：CZZH-03

活动时间	2017.01.30
活动地点	项目现场
主持（交底）人	周洲、赵毅
内容： 监理单位： 1、光伏组件安装，经检查发现安装角度不一致，要求严格按照设计角度 22 度为准。 2、支架螺丝紧固不到位。 3、桩头支柱焊接焊渣未处理，焊口不饱满。 4、做好现场材料成品保护。 业主单位： 1、现场仍存在个别人员不戴安全帽现象，下次发现直接进行罚款处理。 2、严禁组件安装时未紧固放在支架上方。	
参加人（签字）	周洲 王俊 赵毅 丁立 王五 李 月琴

注 本表适用监理人员交底、学习、培训记录使用，监理项目部自存。