

质量/安全活动记录

工程名称：池州市贵池区乌沙镇新庄村 20MW 光伏综合经济农业生态大棚集中并网发电项目

编号：CZZH-06

活动时间	2017.05.30
活动地点	项目现场
主持（交底）人	赵毅
内容：	监理单位： 1、桩头支柱焊接施工现场周边有大量秸秆及麦田，由于天气炎热焊接过程中产生的火星易引发火灾，提醒施工单位注意施工安全，必要时在现场配备水桶、干粉灭火器，发现火星及时扑灭，做好火灾防范工作。 2、二期现场预制管桩数量已经影响到现场施工进度，提醒施工单位尽快落实材料采购事项及到场时间安排。 3、按图纸要求接地深度应低于电缆深度 0.2m，目前现场接地与电缆处于同一深度，要求施工单位严格按照图纸施工。 业主单位： 1、光伏场区北区汇流箱安装不规范，要求统一按照现场已确定的模板进行汇流箱安装。
参加人（签字）	王承 陈明 赵毅 周攀 刘杰 王木明 丁立

注 本表适用监理人员交底、学习、培训记录使用，监理项目部自存。