

质量/安全活动记录

工程名称：池州市贵池区乌沙镇新庄村 20MW 光伏综合经济农业生态大棚集中并网发电项目

编号：CZZH-07

活动时间	2017.06.10
活动地点	项目现场
主持（交底）人	
内容： 监理单位： 1、北区汇流箱进线安装不规范，进线管要保证横平竖直，要求施工方严格按照监理工作联系单 CZGF-14 中提供的模板进行安装。 2 外线高空组塔作业，要求你方做在施工工程当中严格按照上报的施工方进行施工，确保质量及施工安全，人员施工必须穿戴个人防护用品，安全帽，安全带必须佩戴规范。 3、做好夏季高温防暑工作，现场配备急救药品箱。 业主单位： 1、外线施工时必须注意安全及防暑措施。	
参加人（签字）	

注 本表适用监理人员交底、学习、培训记录使用，监理项目部自存。