

质量/安全活动记录

工程名称：池州市贵池区乌沙镇新庄村 20MW 光伏综合经济农业生态大棚集中并网发电项目

编号：CZZH-11

活动时间	2017.08.17
活动地点	项目现场
主持（交底）人	周洲、赵毅
内容：	监理巡视升压站发现以下问题： 1、站区围墙及围墙基础出现多处裂纹、伸缩缝开裂、围墙墙体不平整，有色差。 2、综合楼地板有空鼓现象，继电保护室静电地板整体下沉。 3、围墙挂瓦不在一条直线上。
参加人（签字）	赵毅 丁立 周洲 赵毅 王磊 黄斌 周攀

注 本表适用监理人员交底、学习、培训记录使用，监理项目部自存。