

质量/安全活动记录

工程名称：池州市贵池区乌沙镇新庄村 20MW 光伏综合经济农业生态大棚集中并网发电项目

编号：CZZH-13

活动时间	2017. 09. 14
活动地点	项目现场
主持（交底）人	周洲、赵毅
内容： 1、现场部分汇流箱接地线未接。 2、4 平方线走线固定不牢靠。 3、汇流箱进线管倾斜。 4、个别光伏线（4 平方线）断裂。 5、部分进线管未刷防腐。 6、汇流箱檩条未装弹簧垫。 7、汇流箱进线两端无标识牌。 8、中、边压块紧固不到位，间隙过大。 9、部分檩条未上螺丝（偏差过大）。 10、断路皿铜鼻子未紧固。 业主单位要求次问题必须在月底前全部整改完成。	
参加人（签字）	周洲、赵毅、丁立、黄斌、徐俊

注 本表适用监理人员交底、学习、培训记录使用，监理项目部自存。