

质量/安全活动记录

工程名称：池州市贵池区乌沙镇新庄村 20MW 光伏综合经济农业生态大棚集中并网发电项目

编号：CZZH-14

活动时间	2017.09.22
活动地点	项目现场
主持（交底）人	周洲、赵毅
内容： 1、塑料扎带使用寿命短容易风化断裂。 2、6#子阵 1#汇流箱出线电缆绝缘有问题。 3、断路机挡板门未上。 4、刘杰班组负责区域二次防腐未刷。 5、通讯线出线电缆标识牌未做。 6、部分接地未刷黄绿漆。 7、汇流箱进线管焊接不牢固。 8、箱变高压电缆头受力严重。 9、升压站内围墙开裂。 10、室内 地板需更换。 要求施工单位在 10 月 15 日前全部整改完成，并报业主、监理进行验收。	
参加人（签字）	周洲 赵毅 丁立 钱洪 黄斌 张俊

注 本表适用监理人员交底、学习、培训记录使用，监理项目部自存。