

质量/安全活动记录

工程名称：无锡金溢达光伏科技有限公司 5.4 兆瓦光伏发电项目 编号： 03

活动时间	2017.8.22
活动地点	威孚高科 2#屋面
主持（交底）人	朱健康
内容： 1、2#屋面卫生清理，针对现场屋面柔性防水的特性，要求屋面不能有任何碎屑、杂物 2、要求施工人员穿软底胶鞋 3、要求准确佩戴安全帽和反光背心 4、现场临时用电，要求使用三级配电箱，配电箱内准确接线，配备合格的断路器，现场使用防爆插座 5、现场施工人员生活区域用电，注意不要超负荷使用电器 6、要求现场不使用的木板进行收放到指定位置，并捆扎，防止台风和恶劣天气的破坏 今日进场发现存在问题： 1、有 1 个工人未正确佩戴安全帽 2、施工通道的木板未按照要求正确进行摆放 针对问题，要求施工单位现场整改，并进行安全教育	
参加人（签字）	朱健康 吕天伟 曹光毅 陈兴华 陈甫 胡祥

--	--

注 本表适用监理人员交底、学习、培训记录使用，监理项目部自存。