

质量/安全活动记录

工程名称：无锡金溢达光伏科技有限公司 5.4 兆瓦光伏发电项目

编号： 05

活动时间	2017.9.8
活动地点	威孚高科 1#、2#屋面
主持（交底）人	朱健康
<p>内容：</p> <ol style="list-style-type: none">1#屋面卫生清理，针对现场屋面柔性防水的特性，要求屋面不能有任何碎屑、杂物要求施工人员穿软底胶鞋进入施工现场要求准确佩戴安全帽和反光背心现场临时用电，要求使用三级配电箱，配电箱内准确接线，配备合格的断路器，现场使用防爆插座现场施工人员生活区域用电，注意不超负荷使用2#屋面焊接扁铁，灭火器、沙桶、水桶、防火棉等保护措施到位，监护人员到位施工现场文明卫生工作较好 <p>今日进场发现存在以下问题：</p> <ol style="list-style-type: none">1#屋面施工爬梯未做，工人直接走跳板 <p>针对问题，要求施工单位现场整改，做 2 个施工爬梯，并进行安全教育</p>	
参加人（签字）	朱健康 吕天伟 陈兴华 陈甫 胡祥 陆伟强 何甜甜