

# 质量/安全活动记录

工程名称：无锡金溢达光伏科技有限公司 5.4 兆瓦光伏发电项目

编号： 06

活动时间	2017.9.17
活动地点	威孚高科 1#、2#、3#屋面
主持（交底）人	朱健康
<p>内容：</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1#屋面卫生清理，针对现场屋面柔性防水的特性，要求屋面不能有任何碎屑、杂物</li><li>要求施工人员穿软底胶鞋进入施工现场</li><li>要求准确佩戴安全帽和反光背心</li><li>现场临时用电，要求使用三级配电箱，配电箱内准确接线，配备合格的断路器，现场使用防爆插座</li><li>2#屋面焊接扁铁，灭火器、沙桶、水桶、防火棉等保护措施到位，监护人员到位</li><li>施工现场文明卫生工作做好</li></ol> <p>今日进场发现存在以下问题：</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1#屋面施工地梁材料堆放不到位，可能破坏屋面柔性防水</li></ol> <p>针对以上问题，要求施工单位现场整改，铺设好材料堆放点，并进行安全教育</p>	
参加人（签字）	朱健康 吕天伟 陈兴华 陈甫 胡祥 陆伟强 何甜甜