

## 质量/安全活动记录

工程名称: 西安杭泰皓森航空基地 0.774MWp 屋顶光伏发电项目

编号: ZHJL-AQHD-03

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 活动时间    | 2017 年 10 月 19 日 17:00 |
| 活动地点    | 现场会议                   |
| 主持(交底)人 | 金生文                    |

内容:

- 1) 组件安装过程中发现个别中压块、变压块安装不牢固, 要求施工单位立即组织人员进行排查整改。
- 2) 组件安装过程中, 发现有人在组件上踩踏, 要求总包加强管理。
- 3) 电缆完成后, 做好挂牌工作。
- 4) 现场包装箱、包装袋等垃圾要及时清理, 施工垃圾必须派专人负责。
- 5) 现场要做好技术交底、安全交底等工作并严格执行, 做到赶工的同时保证施工质量和安全。
- 6) 每项工作完成后现场垃圾要及时清理, 做好现场安全文明工作, 避免厂区领导提出意见。

参加人(签字)

马登科 黄兆峰 强永贵  
任文合 李峰伟

注 本表适用监理人员交底、学习、培训记录使用, 监理项目部自存。

