

质量/安全活动记录

工程名称：森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 14#工地 35KV 线路送出工程
 编号：010

活动时间	2017 年 12 月 28 日
活动地点	14#线路巡视
主持（交底）人	李小忘
内容： 由于塔材厂家供货时缺少部分塔件，致使 2#、5#、10#、19#、20#、21#、24#塔在施工过程中未能完全施工完毕，至今未能补齐； 要求你单位抓紧时间联系相关供货单位供货到场，完成施工；	
参加人（签字）	孔德国 李林 加心志