

质量/安全活动记录

工程名称：森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 14#工地 35KV 线路送出工程
编号：011

活动时间	2018 年 01 月 12 日
活动地点	14#线路 26#塔
主持（交底）人	李小忘
内容： 1、施工过程中个别施工人员未正确佩戴安全帽现象，存在安全隐患； 2、施工过程中未按规范要求安装地锚拉线（一锚一绳），现场出现一锚三绳现象，存在安全隐患； 3、施工过程中，存在高空抛物现象。	
参加人（签字）	李小忘 许建伟 孔庆国 唐晓冲

注 本表适用监理人员交底、学习、培训记录使用，监理项目部自存。