

质量/安全活动记录

工程名称: 浙江金刚汽车路桥 V 项目基地 12Mw 分布式光伏发电项目

编号: 113

活动时间	2018.8.17
活动地点	施工现场办公室
主持(交底)人	郭光禧
内容: 一、安全方面: 1: 要进加强安全管理和教育, 提醒施工人员按要求正确操作, 保证施工安全, 提高施工人员安全意识和自我保护意识, 施工场地做好围栏, 戴好安全及穿好反光衣。 3: 临时用电方面, 要按规定要求使用, 严禁乱拉乱接, 焊接施工周围必须做好防火工作, 灭火器应放在明显和便于取用的地点。。 4: 夏季高温施工合理安排作息时间, 保证施工人员高温时休息, 降温药品发放到个人, 保证施工现场有饮水充足。 6: 钢楼梯焊接必须规范, 符合图纸要求, 必须配备符合要求的灭火器及防火布。 7: 高空作业必须系好安全绳子。 二、质量方面 1: 屋面扶栏与检修人行道, 认真进行整改, 做好收尾工作, 2: 钢楼梯工程必须按图施工, 保证工程材料符合图纸要求, 3: 所有工程材料进场必须报验, 要有合格证及检验报告, 方能进场使用。 4: 三个屋面清洗系统工程施工必须按经批准的洗系统工程专项方案进行施工。 5: 屋面组件清洗系统施工必须符合图纸施工要求。	
参加人(签字)	任安军, 陈志航, 刘东峰, 郭光禧