


质量/安全活动记录

工程名称: 滕州市优上新能源有限公司 5.62MW 分布式光伏电站项目

编号: 002

活动时间	2017 年 12 月 24 日
活动地点	1、2、3 三个厂房屋面
主持(交底)人	监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司 监理员: 王健
内容:	本次由监理单位主持, 参加单位: 总包、施工单位, 对滕州优上项目的四个屋面进行安全专项检查。 1、现场加强起重机械管理, 未经检测和备案以及安全装置齐备的起重机械禁止使用, 若擅自使用的, 一经查实, 将从重处罚, 加强日常保养及使用自查。 2、施工现场没有安全标志、安全防护措施或安全防护措施。 3、施工现场材料堆放不合理, 存在人员绊倒。 4、施工现场施工人员劳保用品穿戴不齐全。 5、加强施工作业人员的安全知识, 树立安全防范意识, 切实把安全工作作实。
参加人(签字)	 

注 本表适用监理人员交底、学习、培训记录使用, 监理项目部自存。